



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Таштагольского района
г.Таштагол ул.Ленина 23, тел.: 3-31-78, E-Mail: ogpn20tash@mail.ru

Предписание N 24/1/24
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" (МКОУ Школа-интернат №3)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С "10" мая 2018г. по "11" мая 2018г. проведено обследование (проверка) начальником ОНДПР Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области подполковником вн.сл. Бурак В. В.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

МКОУ Школа-интернат №3 по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Юбилейная, 9.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Шелтрековым А.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В проходах и на лестничных маршах отсутствует эвакуационное освещение	п.33 «Правила противопожарного режима в РФ»(Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»); ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.7.74 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; п.4.3 СП 31-110-2003 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»; п.6.22 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и	01.09.18г.	

		сооружений"		
2	Помещение кабинета директора не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п.14, таблица №1 п.9 приложения к «НПБ 110-03»; СП 5.13130.2009г, Таб.А1 п.9; ст.91 п.1 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.18г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2018 года.

(квартале)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

"11" мая 2018г.

начальник ОНДПР Таштагольского района УНДПР
ГУ МЧС России по КО подполковник вн.службы Бурак В.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"11" мая 2018г.

директор Шелтреков А.А.
(должность, фамилия, инициалы)